



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, 136«А». Телефон: (846) 933-20-38, Факс:(846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-843-05-19-84-В

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению основная
общеобразовательная школа р.п. Чаадаевка имени
Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова, ИНН
5812004262, юридический адрес: 442325,
Пензенская область, Городищенский район, р.п.
Чаадаевка, ул. Первомайская, 11.

«24» мая 2019г.
дата составления предписания

**Старший государственный инспектор Пензенского регионального отдела
государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Фомин Павел
Валентинович.**

(должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 24.05.2019 № 17-843-05-19-84-В, составленного в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы р.п. Чаадаевка имени Героя Советского Союза Н.Ф.
Горюнова, ИНН 5812004262, зарегистрированного по адресу: Пензенская область,
Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, 11.

в присутствии – Директора МБОУ ООШ р.п.Чаадаевка имени Героя Советского Союза Н.Ф.
Горюнова Трениной Н.В.

(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки (повторно):

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименовани е НД и номер его пункта, требования которого нарушены(не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
--	--	---	---	---------------------------------

1	2	3	4	5
1	Электрооборудования ВРУ-0.4кВ школы находится в запыленном состоянии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей выпуск №7 далее (ПТЭЭП) ПТЭЭП 2.2.17.	Очистить электрооборудования ВРУ-0.4кВ школы от пыли.	24.08.2019г
2	Открыто проложенный заземляющий проводник в компьютерном классе школы не защищен от коррозии и не окрашен в черный цвет.	ПТЭЭП 2.7.7.	Окрасить открыто проложенный заземляющий проводник в черный цвет.	24.08.2019г
3	Отсутствует график очистки светильников	ПТЭЭП 2.12.12.	Разработать и утвердить график очистки светильников.	24.08.2019г
4	На коммутационном аппаратах: ЩО-0.22/0.4кВ в школе отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Нанести на дверцы ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ школы диспетчерские наименования.	24.08.2019г
5	Отсутствует утвержденный перечень технической документации.	ПТЭЭП 1.8.2	Разработать и утвердить перечень технической документации организации.	24.08.2019г
6	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства школы .	ПТЭЭП 2.7.15.	Разработать и утвердить паспорта на заземляющие устройства школы.	24.08.2019г
7	Не производятся периодические визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств школы.	ПТЭЭП 2.7.9.	Произвести визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.	24.08.2019г
8	Отсутствует утвержденный график ППР на 2019год электрооборудования учреждения.	ПТЭЭП 1.6.3.	Разработать и утвердить график ППР электрооборудования учреждения на 2019г.	24.08.2019г
9	Отсутствуют бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках	ПТЭЭП 1.8.9.	Обеспечить бланками-нарядов допусков для работы в электроустановках.	24.08.2019г

10	Отсутствует журнал по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП 1.8.9.	Завести журнал по нарядам и распоряжениям.	24.08.2019г
11	Электрохозяйство не укомплектовано проверенными средствами защиты. Отсутствует: диэлектрические перчатки УНН, инструмент с изолированными ручками (пассатижи, отвертка).	ПТЭЭП 1.2.2.	Укомплектовать в полном объеме проверенными средствами защиты электрохозяйство организации.	24.08.2019г
12	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического, электротехнологического персонала которым необходима группа по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.4.3.	Разработать и утвердить перечень должностей и профессий электротехнического, электротехнологического персонала которым необходима группа по электробезопасности.	24.08.2019г
13	Контур заземления щитовой имеет сопротивление 34 Ом при допустимом до 4Ом.	ПТЭЭП 2.7.6. приложения.3	Восстановить контур заземления щитовой.	24.08.2019г
14	Контур заземления компьютерного класса имеет сопротивление 44 Ом при допустимом до 100Ом.	ПТЭЭП 2.7.6. приложения.3	Восстановить контур заземления в компьютерном классе.	24.08.2019г
15	Контур заземления столовой имеет сопротивление 24 Ом при допустимом до 4Ом.	ПТЭЭП 2.7.6. приложения.3	Восстановить контур заземления столовой.	24.08.2019г
16	Контур заземления мастерские имеет сопротивление 26 Ом при допустимом до 4Ом.	ПТЭЭП 2.7.6. приложения.3	Восстановить контур заземления мастерские.	24.08.2019г
17	Открыто проложенный заземляющий проводник в школе не защищен от коррозии и не окрашен в черный цвет.	ПТЭЭП 2.7.7.	Окрасить открыто проложенный проводник в школе в черный цвет.	24.08.2019г

18	Инструктаж на I-группу по электробезопасности не производился.	ПТЭЭП 1.4.4.	Произвести инструктаж на I-группу по электробезопасности в соответствии с требованиями правил.	24.08.2019г
----	--	--------------	--	-------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме не позднее 24.08.2019 в Средне - Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

Директор МБОУ ООШ р.п. Чаадаевка
имени Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова



(Фамилия, И.О., подпись)

Тренина Н.В.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Фомин П.В.

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен:

Директор МБОУ ООШ р.п. Чаадаевка
имени Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова



(Фамилия, И.О., подпись)

Тренина Н.В.